

吉林省板式热交换器产品质量监督抽查实施细则(2022年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品1台，其中1台作为检验样品，0台作为备用样品。

2 检验依据

序号	检验项目	检验方法
1	液压试验	NB/T 47004.1-2017
2	两压紧板间的平行度偏差	NB/T 47004.1-2017
3	夹紧尺寸偏差	NB/T 47004.1-2017
4	板片的波纹深度、垫片槽深度	NB/T 47004.1-2017
5	垫片厚度	NB/T 47004.1-2017
6	垫片硬度	NB/T 47004.1-2017
7	压紧板接管法兰密封面与接管中心线的垂直度偏差	NB/T 47004.1-2017
8	板片的减薄量	NB/T 47004.1-2017
9	板片力学性能及材质分析	NB/T 47004.1-2017
10	夹紧板力学性能及材质分析	NB/T 47004.1-2017
11	夹紧螺柱力学性能及材质分析	NB/T 47004.1-2017
12	垫片横截面质量	NB/T 47004.1-2017
13	垫片的主密封面质量	NB/T 47004.1-2017
14	垫片的长度要求	NB/T 47004.1-2017
15	垫片的外观质量	NB/T 47004.1-2017
16	板片的外观质量	NB/T 47004.1-2017
17	板片的表面缺陷	NB/T 47004.1-2017
18	外观质量	NB/T 47004.1-2017
19	涂漆质量	NB/T 47004.1-2017
20	焊接质量	NB/T 47004.1-2017
21	标志	NB/T 47004.1-2017

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

NB/T 47004.1-2017

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《吉林省市场监督管理厅关于发布吉林省产品质量监督抽查实施细则（2020版）（第七批）的通告》中的《吉林省板式热交换器产品质量省监督抽查实施细则》。