

吉林省点型感烟火灾探测器产品质量监督抽查实施细则

(2025 年版)

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽取样品 4 只，其中 2 只为检验样品，2 只为备用样品。另由受检单位配合提供配套的火灾报警控制器 1 台。

2 检验依据

表 1 检验项目

序号	检验项目	检验方法	判定依据
1	烟雾响应重复性试验	GB 4715-2024	GB 4715-2024
2	烟雾响应方位试验	GB 4715-2024	GB 4715-2024

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 4715-2024《点型感烟火灾探测器》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替吉林省市场监督管理厅关于发布《吉林省产品质量监督抽查实施细则(2023版)》(第6批)通告中的《吉林省点型感烟火灾探测器产品质量监督抽查实施细则(2023年版)》。