

2025年吉林省消防相关产品质量监督抽查结果汇总表

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
1	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-08-02	永成及字母图形商标	通化泰盛消防工程有限公司	南安市永恒消防设备有限公司	合格	-
2	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-10-01	-	白山市浑江区众安消防器材商店	水力消防科技有限公司	合格	-
3	灭火毯	MJT1000×1000	2021-03-01	-	长春市二道区鸿发消防器材经销处	石家庄物华玻纤制品厂	不合格	阻燃性能
4	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A	2025-03-18	三峡、字母及图形商标	白城市鑫兴消防器材经销处	江苏三峡消防器材有限公司	合格	-
5	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-06-01	水盾图形及文字商标	白城市鑫兴消防器材经销处	水盾消防（福建）有限公司	合格	-
6	消防水枪	QZ3.5/7.5	2025-01-21	薪薪	白城正浩消防器材销售有限公司	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	-
7	室内消火栓	SN50	2024-03-22	-	白城正浩消防器材销售有限公司	闽峰消防科技有限公司	合格	-
8	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	永禾及字母图形商标	通化市福吉消防工程有限公司	永禾消防设备有限公司	合格	-
9	室内消火栓	SNZ65-B	2022-10-01	颖龙	通化市福吉消防工程有限公司	颖龙消防科技有限公司	合格	-
10	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-03-06	-	通化市东昌区盛和消防交通设施维修经销处	泉州市闽狮消防科技有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
11	有衬里消防水带	8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-05-08	三峡及字母图形商标	通化市东昌区盛和消防交通设施维修经销处	江苏三峡消防器材有限公司	合格	-
12	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-11-01	山河及字母图形商标	通化市东昌区洪安消防器材经销处	高邮市江山消防设备有限公司	合格	-
13	灭火毯	MJT1500×1500	2025-05-01	-	通化市东昌区洪安消防器材经销处	扬州灭霸消防科技有限公司	合格	-
14	室内消火栓	SN65-A	2024-12-26	-	通化医药高新区华辉消防器材经销处	锐达消防设备有限公司	合格	-
15	室内消火栓	SNZW65-I-B	2024-09-25	-	通化医药高新区华辉消防器材经销处	锐达消防设备有限公司	合格	-
16	手提式干粉灭火器	MF/ABCE2	2025-06-01	-	集安市金顺消防器材商店(个体工商户)	河北巨浪消防科技有限公司	合格	-
17	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	2025-05-01	-	集安市金顺消防器材商店(个体工商户)	河北巨浪消防科技有限公司	合格	-
18	手提式干粉灭火器	MF/ABCE2	2025-05-02	中瑾及字母、图形商标	白城市旗旗劳保用品商店	山东力盾消防科技有限公司	合格	-
19	灭火毯	MJT1500×1500m	2024-05-01	居安特及字母、图形商标	白城市兴广盛消防器材经销处	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
20	灭火毯	MJT1000×1000m	2024-11-01	居安特及字母、图形商标	白城市兴广盛消防器材经销处	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
21	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A	2025-03-06	薪薪及图形商标	白城市东昊消防器材商店	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
22	灭火毯	MJT1000×1000	-	-	白城市东昊消防器材商店	北京新泰宏声消防器材有限公司	合格	-
23	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-05-01	永禾、字母及图形商标	吉林市龙汇消防器材有限公司	永禾消防设备有限公司	合格	-
24	有衬里消防水带	16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2025-02-26	年成及字母商标	舒兰市兴华消防器材经销部	扬州市东盛消防救生装备有限公司	合格	-
25	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	水龙消及图形商标	舒兰市站前消防器材经销站	沈阳金久安消防有限公司	合格	-
26	手提式干粉灭火器	MF/ABCE8	2025-07-01	永禾、字母及图形商标	吉林市船营区平一安物资经销处	永禾消防设备有限公司	合格	-
27	硅胶灭火毯	MJT1000×1000	-	居安特、字母及图形商标	吉林市船营区蓝盾物资经销处	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
28	手提式干粉灭火器	MF/ABCE8	2025-06-01	龙祥及图形商标	吉林市铁通消防器材有限公司	大连金龙消防器材有限公司	合格	-
29	直流水枪	QZ3.5/7.5	2022-01-01	闽弘及字母商标	吉林市船营区洪安消防器材商店	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
30	有衬里消防水带	8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-04-13	闽弘及字母商标	吉林市船营区洪安消防器材商店	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
31	有衬里消防水带	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-05-23	沱雨及字母商标	吉林市船营区如意消防器材商店	江苏三江消防装备有限公司	合格	-
32	安全帽	LA 470克/顶	2025-01-02	唐丰及字母、图形商标	白城市旗旗劳保用品商店	河北特丰科技开发有限公司	合格	-
33	有衬里消防水带	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-01-13	永成及字母图形商标	通化泰盛消防工程有限公司	南安市永恒消防设备有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
34	灭火毯	MJ1.5m×1.5m	2025-03-29	-	柳河县盛鑫消防器材有限公司	山东鑫宝锐消防设备有限公司	合格	-
35	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2023-06-05	沱雨及字母商标	辉南县康联安防工程有限公司	江苏三江消防装备有限公司	合格	-
36	有衬里消防水带	13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-05-07	闽弘及字母商标	辉南县康联安防工程有限公司	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
37	灭火毯	MJ1.5m×1.5m	2024-11-22	焜塬	辉南县城安消防设施维修有限公司	河北省武强县焜塬玻璃纤维制品厂	合格	-
38	灭火毯	MJ1.0m×1.0m	2025-05-17	焜塬	柳河县盛鑫消防器材有限公司	河北省武强县焜塬玻璃纤维制品厂	合格	-
39	消防水枪	QZ3.5/7.5	2021-07-20	沱雨	辉南县鑫康联电子器材经销处	泰州三江消防器材配件有限公司	合格	-
40	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-06-01	龙祥及图形商标	白山市建安消防设备有限公司	大连金龙消防器材有限公司	合格	-
41	新国标欧式安全带	Ⅱ型	2025-05-27	東及图形商标	白山市浑江区永利劳保建材商店	滨州成瀟绳网有限公司	合格	-
42	直流水枪	QZ3.5/7.5	2023-09-01	山河及字母	梅河口市宏达消防器材商店	高邮市江山消防设备有限公司	合格	-
43	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	-	图形商标	梅河口市宏达消防器材商店	山东龙成消防科技股份有限公司	合格	-
44	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	-	水龙消及图形	梅河口市嘉仕达消防器材商店	沈阳金久安消防有限公司	合格	-
45	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	-	-	梅河口市嘉仕达消防器材商店	中永勇士消防设备(沈阳)有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
46	室内消火栓	SN65 (主型)	2024-04-10	顺威	梅河口市致林消防器材经销部	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
47	直流水枪	QZ3.5/7.5	2019-02-26	-	梅河口市致林消防器材经销部	五湖消防安全科技扬州有限公司	合格	-
48	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-06-15	-	吉林市昌邑区大旗消防器材经销处	中永勇士消防设备(沈阳)有限公司	合格	-
49	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	中瑾及字母商标	吉林市民安消防器材有限公司	山东力盾消防科技有限公司	合格	-
50	手提式干粉灭火器	MF/ABCE2	2025-04-01	中瑾及字母商标	吉林市民安消防器材有限公司	山东力盾消防科技有限公司	合格	-
51	手提式干粉灭火器	MF/ABCE8	2025-07-01	沂龙、字母及图形商标	吉林市万宇消防器材销售有限公司	山东国佑消防器材有限公司	合格	-
52	室内消火栓	SN65	2023-03-05	扬龙	吉林市万宇消防器材销售有限公司	高邮市双龙消防设备有限公司	合格	-
53	直流水枪	QZ3.5/7.5	2023-09-21	-	吉林市船营区顺安消防器材经销处	高邮市少游消防器材厂	合格	-
54	灭火毯	MJT 1000×1000	2025-04-01	-	吉林市船营区鑫一睿物资经销处	山东鑫宝锐消防设备有限公司	合格	-
55	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-10-27	-	吉林市船营区闽兴消防器材经销部	川安消防实业有限公司	合格	-
56	直流水枪	QZ3.5/7.5	2025-05-01	-	吉林市船营区闽兴消防器材经销部	川安消防实业有限公司	合格	-
57	室内消火栓	SN65-SL	2023-09-01	-	吉林市昌邑区谷消消防器材经销处	水力消防科技有限公司	合格	-
58	有衬里消防水带	16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-07-24	-	吉林市昌邑区金丰物资批发站	水力消防科技有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
59	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	沂龙、字母及图形商标	吉林市昌邑区金丰物资批发站	山东国佑消防器材有限公司	合格	-
60	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-11-29	雨洋及图形商标	吉林市船营区明安消防器材经销处	扬州一帆消防器材有限公司	合格	-
61	手提式干粉灭火器	MF/ABCE8	2025-07-01	水盾及图形商标	松原市宁江区天意消防器材商店	水盾消防（福建）有限公司	合格	-
62	直流水枪	QZ3.5/7.5	-	大地	松原市宁江区天意消防器材商店	润泽消防设备（唐山）有限公司芜湖分公司	合格	-
63	直流水枪	QZ3.5/7.5	2022-05-07	-	松原市乐派一一久消防器材商店(个体工商户)	山东鼎盛消防科技有限公司	合格	-
64	室内消火栓	SN65	2022-08-04	-	松原市乐派一一久消防器材商店(个体工商户)	山东鼎盛消防科技有限公司	合格	-
65	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-05-13	海浪	扶余市三岔河镇康联消防器材有限公司	河北丽华消防设备有限公司	合格	-
66	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	2025-04-07	海浪	扶余市三岔河镇康联消防器材有限公司	河北丽华消防设备有限公司	合格	-
67	灭火毯	MJT1000×1000	-	勃林安需及图形商标	松原市意晟消防器材经销处	武强县勃林玻纤有限责任公司制造	合格	-
68	灭火毯	MJT1500×1500	-	勃林安需及图形商标	松原市意晟消防器材经销处	武强县勃林玻纤有限责任公司制造	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
69	直流水枪	QZ3.5/7.5	2023-08-04	顺威及字母商标	松原市宁江区申达来消防器材销售有限公司	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
70	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	2025-05-13	水盾及图形商标	松原市宁江区盛安消防器材经销处	水盾消防(福建)有限公司	合格	-
71	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-03-01	-	松原市宁江区盛安消防器材经销处	江苏飞海消防器材有限公司	合格	-
72	室内消火栓	SNZW65-1	2024-03-08	-	松原市宁江区海鑫消防器材经销处	润泽消防设备(唐山)有限公司芜湖分公司	合格	-
73	有衬里消防水带	8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-04-01	九消及字母商标	松原市宁江区海弯消防器材经销处	泰州江山消防工程有限公司	合格	-
74	有衬里消防水带	13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-03-05	沱雨及字母商标	松原市宁江区海弯消防器材经销处	泰州市三江消防器材有限公司	合格	-
75	室内消火栓	SN50	2022-05-28	天兴及图形商标	前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭镇得超消防器材店	福建泉州丰兴消防设备有限公司	合格	-
76	直流水枪	QZ3.5/5	2019-04-21	闽弘	前郭尔罗斯蒙古族自治县前郭镇得超消防器材店	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
77	安全帽	电绝缘(TJG) 玻钢型	2025-02-01	荣裕及字母商标	白山市浑江区永利劳保建材商店	揭阳市聚贤塑胶制品有限公司	合格	-
78	直流水枪	QZ3.5/7.5	2024-08-24	-	吉林省泰圣消防检测有限公司	溪一消防设备有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
79	直流水枪	QZ3.5/7.5	2021-09-17	-	磐石市盛安消防器材 经销处	高邮市三垛翔云消防 器材厂	合格	-
80	手提式干粉灭 火器	MF/ABCE8	2025-07-01	水龙消及图形	镇赉县镇赉镇力宁消 防器材商店	沈阳金久安消防有限 公司	合格	-
81	手提式干粉灭 火器	MF/ABCE8	2025-07-01	疆消、字母及 图形商标	镇赉县镇赉镇民安消 防器材经销处	新疆山河消防设备有 限公司	合格	-
82	直流水枪	QZ3.5/7.5	2020-01-15	-	镇赉县镇赉镇民安消 防器材经销处	扬州万安消防科技有 限公司	合格	-
83	直流水枪	QZ3.5/5	2024-04-10	顺威	通榆县海艳消防器材 商店	高邮市顺威消防科技 有限公司	合格	-
84	直流水枪	QZ3.5/7.5	2024-11-24	-	通榆县海艳消防器材 商店	福建省富新消防科技 有限公司	合格	-
85	消防应急照明 灯具	M-ZFZD- E5W1142	2025-03-15	敏华电工	大安市宸安消防器材 经销处	广东敏华电器有限公 司	合格	-
86	消防应急标志 灯具	M-BLZD-1LROE I 5WCBD	2024-01-15	敏华电工	大安市宸安消防器材 经销处	广东敏华电器有限公 司	合格	-
87	消防应急标志 灯具	Z-BLZD- 1LROEI3W-A0311	2024-03-15	-	镇赉县镇赉镇力宁消 防器材商店	中山市泽上电子有限 公司	合格	-
88	消防应急照明 灯具	Z-ZFZD-E3W- A0113	2024-11-05	-	大安市鑫山消防器材 经销部	中山市泽上电子有限 公司	合格	-
89	消防应急标 志灯具	Z-BLZD- 1LROEII1W- A0317	2025-03-23	-	大安市鑫山消防器材 经销部	中山市泽上电子有限 公司	合格	-
90	8001 (安全 帽)	TLD(JG)特殊型 54-64cm	2025-04-01	鲁弘及字母商 标	吉林市船营区鑫一睿 物资经销处	临沂晨裕塑料制品厂	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
91	V型安全帽	LLS-2A 53-62cm	2025-05-01	安吉安、字母及图形商标	吉林市昌邑区亿汇鑫物资经销处	温州劳来斯安全防护装备有限公司	合格	-
92	V型透气卷边(安全帽)	TLD JG 52cm-64cm	2025-02-01	卓远及字母商标	吉林市昌邑区慕斌物资经销处	江苏卓航防护设备有限公司	合格	-
93	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-01-01	琼花 (图形)	伊通满族自治县雨岐消防器材销售有限公司	扬州市宝安消防设备有限公司	合格	-
94	灭火毯	MJT1000×1000mm	2025-02-01	居安特 JVANTE (图形)	伊通满族自治县伊通镇喜庆消防器材店	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
95	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2023-06-07	沱雨TuoYu	四平市铁西区汇泽消防器材经销处	江苏三江消防装备有限公司	合格	-
96	有衬里消防水带	8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-03-08	天星 (图形)	四平市铁东区胜达阀门消防器材供应站	泉州市三星消防设备有限公司	合格	-
97	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-07-01	水力 (图形)	四平市铁东区远大阀门消防商店	水力消防科技有限公司	合格	-
98	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-08-01	中永勇士 (图形)	四平市铁东区远大阀门消防商店	中永勇士消防设备(沈阳)有限公司	合格	-
99	直流水枪	QZ 3.5/7.5	2023-05-23	沱雨TuoYu	四平市铁东区鑫永安消防器材有限公司	泰州三江消防器材配件有限公司	合格	-
100	室内消火栓	SN65	2025-08-11	三团 (图形)	四平市铁东区鑫永安消防器材有限公司	南安市三团消防箱厂	合格	-
101	独立式光电感烟火灾探测报警器	LZ-1918	2024-06-02	思维智安 (图形)	伊通满族自治县伊通镇喜庆消防器材店	广东思维智安安防科技有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
102	过滤式消防自救呼吸器	TZL30A	2025-04-01	居安特 JVANTE(图形)	延吉市立兵消防器材经销处	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
103	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-08-01	永禾(图形)	延吉市立兵消防器材经销处	永禾消防设备(辽宁)有限公司	合格	-
104	室内消火栓	SN65	2022-10-14	大地消防(图形)	延吉市科安消防器材经销处	润泽消防设备(唐山)有限公司芜湖分公司	合格	-
105	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	水盾(图形)	延吉市科安消防器材经销处	水盾消防(福建)有限公司	合格	-
106	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-08-01	水龙消(图形)	龙井市林华消防器材商店	沈阳金久安消防有限公司	合格	-
107	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	2025-07-01	水盾(图形)	和龙市标志消防器材店	水盾消防(福建)有限公司	合格	-
108	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2022-01-01	友阳(图形)	汪清县鸿安消防器材店	临沂市正友消防器材有限公司	合格	-
109	灭火毯	1.0m×1.0m	2022-07-10	勃林安需(图形)	珲春市图安消防器材经销处	武强县勃林玻纤有限责任公司	合格	-
110	独立式光电感烟火灾探测报警器	KD-119	2024-12-01	星锋芒 XINGFENG MANG(图形)	和龙市标志消防器材店	浙江科达光电科技有限公司	合格	-
111	直流水枪	QZ3.5/7.5	2025-06-01	太安	二道区洪安消防器材经销处	泉州市山青消防器材有限公司	合格	-
112	灭火毯	MJT2000×2000	2025-06-06	居安特 JVANTE(图形)	二道区鸿顺物资经销处	山东居安特消防科技有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
113	独立式光电感烟火灾探测报警器	LZ-1956C-NB	2025-08-14	思维智安(图形)	二道区和安物资经销处	广东思维智安安防科技有限公司	合格	-
114	手提式干粉灭火器	MF/ABCE2	2025-06-05	海浪	长春市永恒消防器材有限公司	河北丽华消防设备有限公司	合格	-
115	手提式干粉灭火器	MF/ABCE1	2025-08-01	沂龙YILONG(图形)	二道区航展物资经销处	山东国佑消防器材有限公司	合格	-
116	手提式干粉灭火器	MF/ABC4	2025-04-01	淮海(图形)	吉林省美亚消防科技有限公司	徐州市淮海消防器材有限公司	合格	-
117	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-06-01	龙祥(图形)	长春同泰消防装备有限公司	大连金龙消防器材有限公司	合格	-
118	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-08-01	谷消(图形)	二道区巨合物资经销处	山西金谷天安消防科技有限公司	合格	-
119	有衬里消防水带	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2025-01-01	顺威SUNWILL(图形)	二道区航展物资经销处	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
120	有衬里消防水带	13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-03-13	沱雨TuoYu	长春市永恒消防器材有限公司	泰州市三江消防器材有限公司	合格	-
121	室内消火栓	SN65-A	-	太安	二道区洪安消防器材经销处	泉州市山青消防器材有限公司	合格	-
122	室内消火栓	SNZ65	-	顺威SUNWILL(图形)	长春市天柏消防器材有限公司	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
123	室内消火栓	SNZ65-A	2023-08-01	泉南	二道区远红物资经销处	南安市泉南消防阀门有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
124	室内消火栓	SN65	-	佳琪	长春市永恒消防器材有限公司	高邮市保泰消防设备有限公司	合格	-
125	室内消火栓	SN65	-	兴闽航	宽城区冠今消防器材经销处	泉州市闽航消防设备有限公司	合格	-
126	室内消火栓	SNZW65-I	2024-06-25	顺威 SUNWILL (图形)	二道区兴邮物资经销处(个体工商户)	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
127	室内消火栓	SN65	2023-11-01	闽弘 minHONG	二道区金华安消防器材经销处	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
128	室内消火栓	SN65-A	2023-12-01	万消CNWXKJ	吉林省乾鑫元商贸有限公司	万消消防科技有限公司	合格	-
129	手提式干粉灭火器	MF/ABCE3	2025-08-01	永禾(图形)	二道区鑫盛安消防器材经销处	永禾消防设备有限公司	合格	-
130	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-08-01	中瑾 ZHONGJIN (图形)	吉林省乾鑫元商贸有限公司	山东力盾消防科技有限公司	合格	-
131	手提式干粉灭火器	MF/ABCE2	2025-07-01	水盾(图形)	二道区鑫广威消防器材经销处	水盾消防(福建)有限公司	合格	-
132	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-07-01	沂龙YILONG (图形)	二道区吉晟消防器材经销处	山东国佑消防器材有限公司	合格	-
133	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-08-01	中岳(图形)	东丰县岩岙消防器材经销处	郑州市中岳消防器材有限公司	合格	-
134	手提式干粉灭火器	MF/ABCE4	2025-06-01	绿消LUXIAO (图形)	辽源全安消防设备有限公司	潍坊华宝消防器材有限公司	合格	-
135	灭火毯	MJT1000×1000	-	益家安	经济技术开发区玖安消防器材经销处	山东鑫宝锐消防设备有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
136	灭火毯	MJT1000×1000mm	2024-04-12	安居德	二道区吉晟消防器材经销处	山西安居德消防科技有限公司	合格	-
137	灭火毯	MJT1200×1200mm	2025-02-01	居安特 JVANTE (图形)	吉林省慧欣消防有限公司	山东居安特消防科技有限公司	合格	-
138	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-03-01	吉恒消防 (图形)	长春市二道区鸿发消防器材经销处	婺源县龙潭消防器材有限公司	合格	-
139	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2024-01-01	闽弘 MINHONG	二道区金华安消防器材经销处	福建泉州闽弘消防设备有限公司	合格	-
140	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-01-01	雨洋 (图形)	二道区新三江消防器材经销处	扬州一帆消防器材有限公司	合格	-
141	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯	2024-10-22	聚梁氏 (图形)	二道区新恒安物资经销处	山东鼎梁消防科技有限公司	合格	-
142	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-02-08	三峡SANXIA (图形)	吉林省慧欣消防有限公司	江苏三峡消防器材有限公司	合格	-
143	过滤式消防自救呼吸器	TZL30E	2025-07-01	凯安 (图形)	经济技术开发区玖安消防器材经销处	广州市凯安消防科技有限公司	合格	-
144	过滤式消防自救呼吸器	TZL30C	2025-07-01	凯酷奇 KAIKUQI (图形)	二道区三安消防器材经销处	佛山市凯酷奇光电科技有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
145	过滤式消防自救呼吸器	TZL30A	2025-05-01	安比盾 ANBIDUN (图形)	辽源市龙山区瑞安交通消防器材经销处	广州市安比盾消防设备有限公司	合格	-
146	直流水枪	QZ 3.5/7.5	2023-08-04	顺威 SUNWILL (图形)	二道区兴邮物资经销处(个体工商户)	高邮市顺威消防科技有限公司	合格	-
147	直流水枪	QZ 3.5/7.5	2024-05-24	水力(图形)	辽源全安消防设备有限公司	沈阳水力消防器材有限公司	合格	-
148	室内消火栓	SN65	2021-04-20	鼎梁消防DL (图形)	二道区新恒安物资经销处	山东鼎梁消防科技有限公司	合格	-
149	有衬里消防水带	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶	2025-01-01	丹星及图形商标	吉林市昌邑区谷消消防器材经销处	镇江丹星消防设备有限公司	合格	-
150	玻璃钢安全帽(HSKY-A)	TLD	2025-03-01	开元(图形)	二道区平和物资经销处	河北普诺森安全装备股份有限公司	合格	-
151	玻璃钢安全帽(HSKY-A)	TLD	2025-05-01	开元(图形)	二道区平和物资经销处	河北普诺森安全装备股份有限公司	合格	-
152	欧式安全带	FZ 坠落悬挂一般型(Z-Y)	2025-05-01	兴华	二道区创盈物资经销处	山东滨州兴华劳保制品有限责任公司	合格	-
153	安全帽 玻W	P	2025-04-01	傲博(图形)	长春市二道区鑫珏物资经销处	广东威武实业有限公司	合格	-
154	安全帽 电绝缘(TJG)	TJG	2025-02-01	荣裕(图形)	辽源市龙山区红利劳保经销处	揭阳市聚贤塑胶制品有限公司	合格	-
155	安全帽	玻钢型	2025-04-01	湘安XA	辽源市龙山区兴达劳保五金商店	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司	合格	-

序号	产品名称	规格型号	生产日期	标称商标	受检单位名称	标称生产单位名称	抽查结果	不合格项目
156	玻璃钢安全帽(TLD)	TA-8B型	2025-03-01	天安(图形)	辽源市龙山区海达劳保螺丝商店	天长市天安防护用品有限公司	合格	-
157	安全帽JFH-2	T LD A	2025-04-01	昆仑KunLun	吉化辽源化工有限责任公司	吉化辽源化工有限责任公司	合格	-
158	安全帽JFH-2	3000	2025-08-01	昆仑KunLun	吉化辽源化工有限责任公司	吉化辽源化工有限责任公司	合格	-
159	安全帽(T LD JG)	T LD JG	2025-07-01	湘安XA	伊通满族自治县伊通镇永胜五金电料日杂商店	邯郸冀南新区长安塑料劳保制品有限公司	合格	-
160	安全帽电绝缘(TJG)	TJG	2025-03-01	荣裕	伊通满族自治县伊通镇民用劳保商店(个体工商户)	揭阳市聚贤塑胶制品有限公司	合格	-
161	安全帽(P)	普通类	2024-03-01	荣裕(图形)	梨树县梨树镇朋林劳保用品商店	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	合格	-
162	安全帽(P)	普通类	2024-04-01	荣裕(图形)	梨树县梨树镇朋林劳保用品商店	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	合格	-
163	安全帽(P)	塑料普通型	2025-05-02	唐丰(图形)	四平市瑞合商贸有限公司	河北特丰科技开发有限公司	合格	-
164	安全帽(P)	塑料普通型	2025-03-05	唐丰(图形)	四平市瑞合商贸有限公司	河北特丰科技开发有限公司	合格	-